



## USB-RS485

### Адаптер для подключения ПК к ViBus, MiniDo, MaxiDo, D2000(i).

#### Предупреждение:

1. Описанная ниже процедура была произведена с Windows 98, она может несколько отличаться в Windows 2000, Windows XP и Windows Vista Home Premium, Windows 7 и 8.
2. Адаптер был протестирован на совместимость с ОС Windows 98, Windows 2000, Windows XP и Windows Vista Home Premium.

#### Инсталляция:

1. Подключите адаптер к компьютеру. ПК должен определить «неизвестное устройство», после чего предложит произвести установку.
2. Выбрать по умолчанию (поиск наиболее подходящего драйвера).
3. Выберите "Укажите расположение".
4. Вставьте компакт-диск.
5. Произведите "Обзор".
6. Перейдите на компакт-диске в каталог USB \ USB-COM.
7. Установите нужные драйверы.
8. Готово.
9. В зависимости от конфигурации компьютера, процедуру можно повторить для других пользователей. В этом случае, повторите шаги 2-6.
10. Установка завершена.

#### Если адаптера USB-RS485 не определяется автоматически в ПО Phenix:

##### Настройка ПО Phenix:

Необходимо на компьютере перейти в раздел «Панель управления» → «Диспетчер устройств» → проверить настройки адаптера. Обратите внимание на номер порта эмуляции USB-адаптера.

1. Перейдите в меню ПО **Phenix** «Configuration» → «Communication management of the panel».
2. Выберите соответствующий порт, в нашем случае – USB.
3. Нажмите «Test the presence of the USB adaptor on the selected port». Проверьте номер порта. При удачном соединении появится зелёная «галочка».
4. Нажмите «Test the communication with the panel». При удачном соединении появится зелёная «галочка».
5. ПО **Phenix** готово работать в режиме соединения через USB.